



## BOÎTE APPLIQUE POUR LUMINAIRE

Prof. 40 mm - Ø 40 mm, fixation par serrage d'étriers dans murs en plaques de plâtre, montage en bout de tube obligatoire selon norme NF C 15-100



Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation



[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)  
LE00344AB © Legrand 2006